



МУ «Управление образования»
отдел комплексной безопасности
каб. 110

Администрация
Муниципального образования
Городского округа Ухта»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 20»
«Ухта» кар кытшлбн муниципальной
юкбнса администрация
«20 №-а челядьбс видзанин»
школабдз велбдан
муниципальной учреждение
169300, Республика Коми,
г. Ухта ул. Кольцевая, д. 10 Б
тел./факс: (8-8-2147) 75-81-65;
28.11.2013 г. № 01-33/90
На № _____

Отчёт

по выполнению предписаний

«Отдел Государственного пожарного надзора г. Ухты»

от 26 июня 2012 года № 216/1/33

№ п/п	Вид нарушения (по предписанию)	Срок устранения нарушения (по предписанию)	Лицо, ответственное за исполнение (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении	Примечание
1.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78м (ширина эвакуационного выхода из помещения № 41 на лестницу 3-го типа согласно схемы 2-го этажа группа № 4 при числе эвакуирующихся 26 человек (согласно списка).	10.06.2014г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
2.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного выхода из помещения № 39 в помещение № 30 согласно схемы 2-го этажа группа № 4 при числе эвакуирующихся 26 человек (согласно списка).	10.06.2014г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
3.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного выхода из помещения № 31 в помещение № 30 согласно схемы 2-го этажа группа № 5 при числе эвакуирующихся 23 человека (согласно списка).	10.06.2014г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД

4.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного выхода из помещения № 12 в помещение № 11 согласно схемы 2-го этажа группа № 5 при числе эвакуирующихся 23 человека (согласно списка).	10.06.2014г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
5.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного выхода из помещения № 9 в помещение № 11 согласно схемы 2-го этажа группа № 6 при числе эвакуирующихся 22 человека (согласно списка).	10.06.2014г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
6.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного выхода из помещения № 1 на лестницу 3-го типа согласно схемы 2-го этажа группа № 6 при числе эвакуирующихся 22 человека (согласно списка).	10.06.2014г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
7.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного выхода из тамбура наружу согласно схемы 1-го этажа группа № 1 при числе эвакуирующихся 25 человек (согласно списка).	10.06.2014г.	Заведующий И.И. Ставрова	выполнено	
8.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного выхода из помещения № 35 в помещение № 36 согласно схемы 1-го этажа группа № 1 при числе эвакуирующихся 25 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
9.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного выхода из помещения № 25 в помещение № 36 согласно схемы 1-го этажа группа № 2 при числе эвакуирующихся 26 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
10.	Ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного выхода из помещения № 12 в помещение № 11 согласно схемы 1-го этажа группа № 2 при числе эвакуирующихся 26 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
11.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из тамбура в тамбур согласно схемы 1-го этажа группы № 1 при числе эвакуирующихся 25 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД

12.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 32 в тамбур согласно схемы 1-го этажа группы № 1 при числе эвакуирующихся 25 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
13.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 33 в помещение № 32 согласно схемы 1-го этажа группы № 1 при числе эвакуирующихся 25 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
14.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 33 в помещение № 31 согласно схемы 1-го этажа группы № 1 при числе эвакуирующихся 25 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
15.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 22 в помещение № 21 согласно схемы 1-го этажа группы № 2 при числе эвакуирующихся 26 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	выполнено	
16.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 21 в помещение № 24 согласно схемы 1-го этажа группы № 2 при числе эвакуирующихся 26 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
17.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 24 в помещение № 25 согласно схемы 1-го этажа группы № 2 при числе эвакуирующихся 26 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
18.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 41 в помещение № 38 согласно схемы 2-го этажа группы № 4 при числе эвакуирующихся 26 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД

19.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 38 в помещение № 39 согласно схемы 2-го этажа группы № 4 при числе эвакуирующихся 26 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
20.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 38 в помещение № 33 согласно схемы 2-го этажа группы № 4 при числе эвакуирующихся 26 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
21.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 33 в помещение № 31 согласно схемы 2-го этажа группы № 4 при числе эвакуирующихся 26 человек (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
22.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 23 в помещение № 22 согласно схемы 2-го этажа группы № 5 при числе эвакуирующихся 23 человека (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	выполнено	
23.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 22 в помещение № 25 согласно схемы 2-го этажа группы № 5 при числе эвакуирующихся 23 человека (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
24.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 22 в помещение № 14 согласно схемы 2-го этажа группы № 5 при числе эвакуирующихся 23 человека (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
25.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 1 в помещение № 2 согласно схемы 2-го этажа группы № 6 при числе эвакуирующихся 22 человека (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД

26.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 2 в помещение № 7 согласно схемы 2-го этажа группы № 6 при числе эвакуирующихся 22 человека (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
27.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,78 м. (ширина эвакуационного пути из помещения № 2 в помещение № 9 согласно схемы 2-го этажа группы № 6 при числе эвакуирующихся 22 человека (согласно списка).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	В бюджет 2013 г. заложены деньги на ПСД
28.	Ширина марша лестницы менее 1,35 м. (с левой стороны здания согласно план-схемы 1-го и 2-го этажей помещения №№ 36, 30).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	Не выполнено (конструктив)	
29.	Ширина марша лестницы менее 1,35 м. (с правой стороны здания согласно план-схемы 1-го и 2-го этажей помещения №№ 46, 11).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	Не выполнено (конструктив)	
30.	Ширина лестничной площадки менее ширины марша лестницы (с левой стороны здания согласно план-схемы 1-го и 2-го этажей помещения №№ 36, 30).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	Не выполнено (конструктив)	
31.	Ширина лестничной площадки менее ширины марша лестницы (с правой стороны здания согласно план-схемы 1-го и 2-го этажей помещения №№ 46, 11).	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	Не выполнено (конструктив)	
32.	Ограждения на лестницах 3-го типа имеют высоту менее 1,2 метра.	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	
33.	Здание детского сада не оборудовано каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	10.06.2014 г.	Заведующий И.И. Ставрова	До поступления финансирования	Администрация ДОУ обращалась с ходатайством к начальнику ФГКУ 2 отряда по РК Соболеву О.В. от 10.07.12 г. Был получен отказ с отсутствием технической и финансовой возможностей от 19.07.12 г.

Исп. лицо
Ст. воспитатель МДОУ «Д/с № 20»

Н.Н. Прокофьева