

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 20»
И.И.Ставрова
«20» января 2015 г.

Отчет
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
«Отдел Государственного пожарного надзора г. Ухты»
№ 569/ 1 / 1 от 17 ноября 2014 года

№ п/п	Вид нарушения (по предписанию)	Срок устранения нарушения (по предписанию)	Лицо, ответственное за исполнение (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний, а так же периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	09.11.2015г.	И.И. Ставрова, заведующий	Не выполнено