

СОГЛАСОВАНО  
Начальник МУ «Управление образования»  
Администрации МОГО «Ухта»  
\_\_\_\_\_ Н.А. Безносикова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МДОУ  
«Детский сад № 20»  
\_\_\_\_\_ И.И.Ставрова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

**План**  
**мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности**  
**«Отдел Государственного пожарного надзора г. Ухты»**  
**от 17 ноября 2014 года № 569/ 1 / 1**

№ п/п	Вид нарушения (по предписанию)	Срок устранения нарушения (по предписанию)	Лицо, ответственное за исполнение (Ф.И.О., должность)	Примечание
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний, а так же периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	09.11.2015г.	И.И. Ставрова, заведующий	До поступления финансирования